



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского,
Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431110, п. Зубова Поляна, ул. Парковая, 30, Телефон/ факс: 2-26-00 (код 8342-58), E-mail: ondzubovo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 10

по результатам рассмотрения заявления

« 03 » сентября 2019 года

р.п. Зубова Поляна
(город, село, поселок)

16 ч. 05 мин.

Врио начальника ОНД и ПР Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия майором внутренней службы Кудашовым Николаем Николаевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 ч. 05 мин. « 03 » сентября 2019 г. по 16 ч. 05 мин. « 03 » сентября 2019 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Ново- Выселская средняя общеобразовательная школа »

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Республика Мордовия, Zubovo- Полянский район, с. Новые Выселки, ул. Школьная, д.137 А

при обследовании совместно с директором Бабиной В.А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф 4.1. Здание двухэтажное, отопление индивидуальное водяное, вентиляция естественная, освещение электрическое. Стены кирпичные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание 3 степени огнестойкости. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре. Данные системы находится в исправном состоянии, противопожарный режим соблюдается. В коридорах установлены первичные средства пожаротушения (огнетушители), на стенах в коридорах вывешены планы эвакуации людей при пожаре.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.		

С актом обследования ознакомлен(а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

« Ново- Выселская средняя общеобразовательная школа »

Бабина В.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Бабина
(подпись)

« 03 » сентября 2019 года

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

« Ново- Выселская средняя общеобразовательная школа »

Бабина В.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Бабина
(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

« 03 » сентября 2019 года

Обследование проводил:

Врио начальника ОНД и ПР Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия майор внутренней службы

Кудашов Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » сентября 2019 года



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору